



## Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11 Email urbanistica@paestum.org

Ordinanza n. 98

Del, 19 LUG 2011

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010 n. 380 e succ.)

VISTA la comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Salerno pervenuta al prot. del 10.6.2011 n. 21421, con la quale si segnala che l'attività Lavanderia Rossi in via Borgonuovo 131, che utilizza serbatoio dal 1000 l interrato rifornito dalla ditta DIPOGAS srl. in Albanella e impianto produzione calore da 325 kw che non rispettano i dettami del D.M. 14.5.2004 e che l'attività è priva di certificato di prevenzione incendi;

VISTO che per quanto sopra riportato non è stato rispettato quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e dall'art. 3 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37;

CONSIDERATO pertanto di voler adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO la vigente legislazione antinfortunistica;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

Al titolare della ditta Lavanderia Rossi in Capaccio, Via Borgonuovo, sig. Rossi Vincenzo ed alla ditta DIPOGAS srl. di Albanella;

### DI NON UTILIZZARE e FAR SVUOTARE, BONIFICARE E RIMUOVERE

L'impianto di produzione calore ed il serbatoio di GPL, ad opera di personale specializzato e con procedure di sicurezza, fino alla regolarizzazione dell'impianto in materia di prevenzione incendi.

### DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile della ditta Lavanderia Rossi in Capaccio, Via Borgonuovo, sig. Rossi Francesco, ed alla Ditta DIPOGAS srl. in via Bisceglie 17 Albanella (SA) innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- b) All'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Salerno
- c) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di relazionare sulla esecuzione del presente provvedimento e di relazionare in merito.

Il Responsabile del Servizio  
geom. Mario BARLOTTI