



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

00000

COORDINAMENTO

Servizi Turismo-Spettacolo

27 aprile 2015

Quesito n. 1 e n.2 del 23.04.2015

In riferimento ai quesiti posti sulla voce computo metrico NP 02 e sulla voce computo metrico NP 20, dopo un confronto con l'Arch. Sabelli, responsabile dell'Area IV del Comune di Capaccio nonché del progetto tecnico dell'Arena dei Templi e del relativo computo metrico, si comunica quanto segue:

Quesito n. 1 voce computo metrico NP 02) Le quantità riportate in computo alla luce della natura della procedura indicata, non incidono su eventuali maggiori o minori costi per l'allestimento dell'area che, come già desumibile dal computo metrico ed anche dalla relazione che vi inviamo non trattasi di appalto strettamente a misura bensì a corpo così come già svolto negli anni precedenti anche secondo lo stato di fatto dell'area demaniale sulla quale viene montata la struttura.

Quesito n. 2 voce computo metrico NP 20) E' ovvio che trattasi di mero errore materiale per cui, sulla base delle procedure degli anni precedenti, la misura della moquette deve ritenersi pari a mm.7 e non a cm.7 , misura ritenuta idonea all'eventuale calpestio.

Cordiali saluti



Il Responsabile Area I
Avv. Rosario Catarozzi

Spett.le

Comune di Capaccio – Paestum

Via Vittorio Emanuele, 1

84047 Capaccio – Paestum (SA)

Oggetto: Richiesta chiarimenti

chiede:

I seguenti chiarimenti:

- 1. Voce computo metrico NP02** Sulla pedana spettatori in tavole Ignifughe su profilati livellati di fronte al palco alle gradinate per un'altezza di 0,15 mt, vorrei avere chiarimenti sulla lunghezza e larghezza in quanto per mia conoscenza dei luoghi 4900,00 mq non c'è lo spazio necessario per il montaggio.
- 2. Voce computo metrico NP 20** Percorsi di accesso al teatro in moquette con cordoni di delimitazioni con illuminazione indipendente e segnaletica di sicurezza avente un'altezza di 7cm; vorrei avere chiarimenti sullo spessore della moquette, visto che sul mercato non c'è moquette con lo spessore di cm7.

Certi di un vs. riscontro

Porgo Distinti Saluti

Capaccio 23.04.2015